Kanton Solothurn

Gemeinde Balsthal

Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)

Teil Dorf

Situation 1 : 2'000

Vom Regierungsrat durch heutigen
Beschluss Nr. 2697 genehmigt.
Solothurn, den 20. 12. 2005
Der Staatsschreiber:
Dr. K. Schwaller

Index	Datum	Aenderungen	gez.	gepr.	gen.

AV- Grundlage vom: 18.01.2005

Oensingen Datum: 21.02.2005	geprüft:	genehmigt:
gezeichnet: chh Grösse: 90 x 202 Rolle Nr.:	Plan Nr. **3131 / 2**	
CAD-File: t:\daten\tiefbau\dgn\3000\3131\3131_2.dgn		
gedruckt: 20-Apr-2005 09:25	user: chh	

BSB+Partner
Ingenieure und Planer

Biberist	Tel.: 032/671 22 22	Fax: 032/671 22 00
Oensingen	Tel.: 062/388 38 38	Fax: 062/388 38 00
Grenchen	Tel.: 032/654 59 30	Fax: 032/654 59 31
Bern	Tel.: 031/318 45 20	Fax: 031/318 45 21

www.bsb-partner.ch

BS B+

Lageskizze Schwengimatt
2 x 10 m³ Druckerhöhungsanlage
Schwengimatt
Gemeinde Laupersdorf
Gemeinde Balsthal
Möglicher Notverbund Laupersdorf
Reservoir Haulen
max. Wsp. = 609.0 m ü. M.
Brauchwasser = 250 m³
Löschwasser = 250 m³
Quellzuleitung Fingerquelle 90/79
Entlüftungsschacht 110/97
Reservoir Palmen
max. Wsp = 557.0 m ü. M.
Brauchwasser = 2 x 875 m³
Löschwasser = 2 x 125 m³
Friedhofquelle
Pumpenleistung ca. 150 l / min.
Betriebswarte
PW Rain
Pumpenachse = 504.80 m
Pumpenleistung = 2 x 600 l / min.
Hunquelle
Ertrag 500 - 5'000 l / min.
Pumpwerk ist stillgelegt 30.06.2004 keine Verbindung mehr zum Netz
Pumpwerk Grossmatt I
Brunnenrand = 480.99 m ü. M.
Pumpenleistung 2 x 3'000 l / min.
Pumpwerk Grossmatt II
Brunnenrand = 481.26 m ü. M.
Pumpenleistung 2 x 2'000 l / min.
Reservoir Klus
max. Wsp = 557.0 m ü. M.
Brauchwasser = 1'000 m³
Totaler Inhalt = 1'000 m³
* Anordnung der Leitungen nach Erschliessungsplan
* Ringschluss je nach Überbauung
PW Egglen
Pumpenachse = 510.39 m ü. M.
Pumpenleistung = ~ 300 l / min.
Verfügung SGV vom 07.01.2004 Löschtank 20 m³
Reservoir Ziegelmatten
max. Wsp = 625.83 m ü. M.
Brauchwasser = 100 m³
Löschwasser = 100 m³
Pumpe Holderbank
Leistung = 245 l / min.
H = 180 m
Pumpe Roggen
Leistung = 23 l / min.
H = 220 m
von Reservoir Roggen
Löschtank 30m³
Lageskizze Farisberg
Mümliswil Holderbank
Balsthal
40 m³
6 m³
Lageskizze Oberberg
Löschreserve 20 m³
2 m³
Schacht
PE 40
Oberberg

Wasserversorgung [02/10/06, Sch]

ie unbreiteten Planungsgrundlagen machen zur wasserversorgungstechnische Erschliessung
zur Überbauung vorgesehenen Gebietes „Neumatt" keine Aussagen. Ebenso ist die Erschlie-
in der rechtsgültigen Generellen Wasserversorgungsplanung (RRB 2697, 20.12.2005) nicht
lten. Gestützt auf den vorgenannten Sachverhalt ist die Erschliessung als Teilrevision des
lans, im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens aufzuzeigen und mit dessen Geneh-
ordinieren. Die Planung ist vorgängig mit den zuständigen Fachleuten der Was-
ung von Balsthal sowie der Solothurnischen Gebäudeversicherung abzusprechen.

zum Planinhalt gehören :

3131 / 1	Kartenausschnitt	1 : 25'000
3131 / 3	Hydr. Schema	
	Technischer Bericht	

Trinkwasserversorgung in Notlagen

3344 / 1	Situation	1 : 10'000
	Technischer Bericht	

Planauflage vom 2. Juni bis 1. Juli 2005

Beschlossen vom Einwohnergemeinderat Balsthal

Balsthal, 9. September 2005

Der Gemeindepräsident :

Der Gemeindeschreiber :

Einwohnergemeinde 4710 Balsthal

Genehmigt vom Regierungsrat des Kantons Solothurn

Gemäss RRB Nr. 2697 vom 20. Dezember 2005

Der Staatsschreiber :

Legende

Genehmigungsinhalt

125 — 1998 — ○ 36	Best. Leitungen mit Kaliberangabe, Erstellungsjahr best. Schieber und best. Hydranten mit Nummer
125 — ○	Proj. Leitungen mit Kaliberangabe proj. Schieber und proj. Hydrant
125 / ~~100~~	Best. Leitungen werden ersetzt
—//—	Best. Leitungen werden aufgehoben
- - - - -	Best. Steuerkabel
(125)	Knotenpunkt Nr. 125
🟦	Hochzone

Orientierungsinhalt

—·—·—	Bauzone inkl. Freihaltezone Bauzonengrenze
▨	Reservezone / - grenze
═	Proj. Strassen
▨	Grund- und Quellwasserschutzzone I
- - - - -	Grund- und Quellwasserschutzzone II
—·—·—	Grund- und Quellwasserschutzzone III
☐	Überarbeitung Areal Klus