



Gemeinde Biberist
Gemeinde Zuchwil
Gemeinde Derendingen




HD Gasleitung 5 bar Derendingen bis Bürgerspital Solothurn

Kantonaler Nutzungsplan - Abschnitt Solothurn bis Zuchwil

Normalprofil 1 : 20

11



Öffentliche Auflage vom 15.2.16 bis 15.3.16

Genehmigt vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 2016/800 vom 3.5.2016

Der Staatsschreiber:

A.F.

Publikation im Amtsblatt Nr. 23 vom 10.6.16



W+H AG
INGENIEURE UND PLANER

Planen
Messen
Bauen

Blümlisalpstrasse 6 · Postfach · 4562 Biberist
Tel. 032 671 26 30 admin@w-h.ch w-h.ch

Änderungen:

A:

B:

C:

Dok. Nr.: 3.636.1298

Datum: 22. Januar 2016


Format: 60x105

Druckdatum: 27. Januar 2016


Dateiname: 11-12_Normalprofil.dwg

Gez.: CR

Feld / Wiese



Strasse



Belagsnachschnitten für Instandstellung
in Absprache mit der Bauleitung.

Belagsaufbruch für Aushub. Breite 80 cm

Instandstellung:
10 cm AC T 22 N, Einbau Maschinell 0.16 t/m
Belagsränder mit Behandlung mit Dilaplast

5 cm Planimaterial Kiessand
gebrochen 0/16, 0.06 m³/m

45 cm Fundationsschicht
Wandkies 1. Klasse, 0.35 m³/m

Wandkies 2. Klasse, 0.17 m³/m
oder wiederverwendbares Aushubmaterial
(nach Absprache mit Bauleitung)

Leerrohr PE Ø 132/120 mm

Schutzschicht:
Betonkies 0/16, 0.20 m³/m

proj. Gasleitung PE Ø 315/257.8 mm

Betonkiesvorlage:
Betonkies 0/16, 0.08 m³/m

**Mit der regierungsrätlichen Genehmigung des vorliegenden Erschliessungsplanes,
erlangt gemäss §39 Abs. 4 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes, das als
Genehmigungsinhalt dargestellte Bauvorhaben gleichzeitig die Baubewilligung.**