

Genehmigungsinhalt

- bestehende Leitungen und Hydranten Niederzone
- bestehende Leitungen und Anlagen im Eigentum LWV
- RWV Transportleitung
- Steuerkabel mit Schlaufenschächte
- projektierte Leitungen und Hydranten

Dem GWP kommt gestützt auf Paragraph 39 Abs. 4 PBG die Bedeutung der Baubewilligung zu.

Die Solothurnische Gebäudeversicherung kann je nach Überbauungssituation zusätzliche Hydranten verlangen oder bestehende Hydranten örtlich verschieben.


Orientierungsinhalt

- Wohnzone E2 und W2
- Wohnzone W3
- Kernzone K
- Zone für öffentliche Bauten und Anlagen öBA und öA
- reine Gewerbezone G
- Industrie- und Gewerbezone I und IG
- Reservezone
- Schutzonen
- Höhenkurven mit Äquidistanz 10 m
- Gemeindegrenze

Plangrundlage Situation und Leitungsnetz: Ingenieurbüro Hänggi, 4208 Nunningen

Die projektierten Hydrantenstandorte werden je nach der zukünftigen Überbauung geplant. Gemäss den allgemeinen Bedingungen der SGV, Ausgabe 2002, sind Hydrantenabstände von 80 m bis 90 m einzuhalten. In Ausnahmefällen sind nach Rücksprache mit der SGV 100 m erlaubt, ausserhalb Baugebiet bis 400 m.

Gemeinde Breitenbach Kanton Solothurn



Teil-GWP  
Erschliessung Höfe Ost/Karhollen  
mit Reservoir Rohrholz

Ausbauplan

Planaufgabe vom 23.08.2012 bis 21.09.2012

Beschlossen vom Einwohnergemeinderat Breitenbach  
Breitenbach, den 13.08.2012  
Der Gemeindepräsident:

Genehmigt vom Regierungsrat des Kantons Solothurn  
Gemäss RRB Nr. 1593 am 3.9.2013  
Der Staatsschreiber:

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| geprüft:    | rm | 19.03.2013 |
| gezeichnet: | vD | 19.03.2013 |
| geändert:   |    |            |

Grösse: 95 x 60  
Massstab: 1:2'500  
Plan Nr.: 11.511.01b

K. Lienhard AG, Ingenieurbüro  
5033 Buchs – Aarau  
Telefon 062 832 82 82  
Telefax 062 832 82 83  
www.lienhard-ag.ch

