Legende

Genehmigungsinhalte:

- projektierte Wasserleitung
- projektierte Wasserleitung 2. Ausbauetappe
  Die genaue Lage ist bei einer allfälligen Detailprojektierung festzulegen
- projektiertes Steuerkabel
- Ersetzen der best. Leitung
- projektierte Hydranten
- projektierte Schieber
- Neu Knoten Nr.
  m. ü. M. / Wasserverbrauch in l/sec
  bei 300 l/E/d und 7.3% Stundenspitzen

Die Solothurnische Gebäudeversicherung behält sich vor, gemäss ihren Vorschriften, je nach Überbauungsart, zusätzliche Hydranten zu verlangen.

Orientierungsinhalte:

- berücksichtigtes Versorgungsgebiet
- bestehende Wasserleitung mit Distanz zu Knoten
  (im Plan sind nur NW 100 und grösser dargestellt)
- Jahrgang
- Best. Knoten Nr.
  m. ü. M. / Wasserverbrauch in l/sec
  bei 300 l/E/d und 7.3% Stundenspitzen
- Statischer Druck in bar gemessen
  Druck 2.0 bar, gemessen Wassermenge in l/min
- Grundwasserfassung
- Quelle
- private Wasserleitung
- Wohnzone W1
- Wohnzone W2
- Kernzone
- Zone für öffentlich Bauten
- Gewerbezone mit Gestaltungsplanpflicht

Versorgungsgebiet ≠ Bauzone

Das Versorgungsgebiet ist nicht identisch mit der Bauzone.

Das im Plan dargestellte "Versorgungsgebiet" umfasst Bauzonen- und Reservezonengebiet gemäss Zonenplan und zusätzlich Liegenschaften ausserhalb der Bauzone.

Für die genaue Abgrenzung der Bauzonen ist einzig der rechtsgültige Zonenplan massgebend.

Kanton Solothurn
Gemeinde Bibern

Generelle Wasserversorgungs-planung (GWP)

Situation 1 : 2000

Oeffentlich aufgelegen vom 16. April 2008 bis 16. Mai 2008

Genehmigt vom Einwohnergemeinderat Bibern am 4. August 2008

Der Gemeindepräsident: 1. Fürbler

Die Gemeindeschreiberin:

Genehmigt vom Einwohnergemeinderat Hessigkofen am 13. Januar 2009

Der Gemeindepräsident:

Die Gemeindeschreiberin:

Genehmigt vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 464 vom 16.März 2010.

Der Staatsschreiber:

W+H AG
Blümlisalpstrasse 6 Telefon 032 671 26 30
Postfach Fax 032 671 26 31
4562 Biberist E-Mail admin@w-h.ch

Änderungen:	Dok. Nr.: 3.645.0985.2
A: 18.05.2007	Datum: 14. September 2006
B: 17.03.2008 / sj	Format: 60x105 Gez.: Pd
C:	Druckdatum: 15. April 2010 Dateiname: 0985_1_Sit_A.dwg

Bachstauung
Für die Feuerwehr

Lösch- und Notverbindung
Hessigkofen mit Druckreduzier-ventil Druckhöhe 595m.ü.M.

Reservoir Jörwäldli
Bibern
566.16/100+(0)

Löschreserve
Bibern
569.44/0+(180)

Möglicher Verbund
WV Hessigkofen-Tscheppach
mit der WV Schöniberg

Reservoir
Schöniberg
658.00/250+(250)

Reservoir Ämit
Hessigkofen
623.45/125+(125)

Gemeinde Hessigkofen