Gemeinde Hessigkofen

Gemeinde Mühledorf

Gemeinde Tscheppach

Gemeinde Mühledorf

Gemeinde Brügglen

Gemeinde Mühledorf

Gemeinde Aetigkofen

Gemeinde Mühledorf

Gemeinde Mühledorf

Gemeinde Aetingen

Zweckverbandsleitung ZAMB
von Mühledorf
Qmax = 68 l/s

48 l/s
(Oberflächenwasser in sep. Strassenentwässerung)

8 l/s
(Oberflächenwasser)

35 l/s
(Oberflächenwasser)

23 l/s
(Oberflächenwasser)

Sanierung Fremdwasserzufluss

Sanierung Fremdwasserzufluss:
Priv. Brunnen vom Schmutzabwasser an Regenabwasser anschliessen.

Hühnerhaltung mit Jauchegrube

best. Leitung Lage unbekannt

breitflächige Versickerung

Zweckverbandsleitung ZAMB
von Aetigkofen
Zulauf Qmax = 60 l/s

Kanton Solothurn

Gemeinde Mühledorf

Genereller Entwässerungsplan (GEP)

Nutzungsplan

Situation 1 : 2000

Öffentliche Auflage vom 16.9. bis 15.10.04

Beschlossen vom Einwohnergemeinderat Mühledorf
Mühledorf, 6. Sept. 2004

Der Gemeindepräsident :

Die Gemeindeschreiberin :
N. Kaiser

Genehmigt vom Regierungsrat des Kantons Solothurn
gemäss RRB NR. ..... vom .....

Der Staatsschreiber :
Dr. K. Schwaller

35/KE

Index	Datum	Aenderungen	gez.	gepr.	gen.
2.	13.12.2004	nach öffentlicher Auflage	A.A.		
1.	15.06.2004	Gemäss Vorprüfung AfU und Gemeinde	A.A.		

AV- Grundlage vom: 08. Oktober 2002

Biberist
Gensingen
Grenchen
Bern

Tel.: 032/671 22 22 Fax: 032/671 22 00
Tel.: 062/388 38 38 Fax: 062/388 38 00
Tel.: 032/654 59 30 Fax: 032/654 59 31
Tel.: 031/318 45 20 Fax: 031/318 45 21

www.bsb-partner.ch

BSB+Partner
Ingenieure und Planer

Biberist	geprüft:
Datum: 24.11.2003	genehmigt:
gezeichnet: A.A.	Plan Nr.
Grösse: 90 / 105	40080 / 7
Rolle Nr.: 86.4	
CAD-File: t:\muehledorf\40080\vorprojekt\40080_7.dgn	
gedruckt: 15-DEC-2004 08:44	user: ast

Legende

Genehmigungsinhalt

Begrenzungen / Gebiete

- Begrenzung Teileinzugsgebiet
- Gebiet ohne Versickerungs- und Retentionsprüfpflicht (schlechte bis keine Versickerungsmöglichkeiten vgl. Plan Nr. 40080 / 4)
- Gebiet mit Retentionspflicht
- Gebiet mit Versickerungs- und Retentionsprüfpflicht von nicht verschmutztem Abwasser
- Liegenschaften ausserhalb Bauzone mit Trennsystem (vgl. Plan Nr. 40080 / 6)
- Sanierungsgebiet: Liegenschaft ausserhalb Bauzone mit Trennsystem (vgl. Plan Nr. 40080/6)

188 | 0.22
0.05 | 40

Kontrollschacht Nr. | Fläche des Teileinzuggebietes in ha
Abflussbeiwert | Einwohner pro ha

TS — Trennsystem
E = 4 — effektive Einwohner
EGW — Einwohnergleichwert
Sw — Schmutzwasseranfall

Entwässerungsleitungen

Bestehend / Projektiert

- Öffentliche Schmutzabwasserleitung
- Öffentliche Reinabwasserleitung
- Schmutzabwasserleitung ZAMB-Zweckverband
- Private Schmutzabwasserleitung
- zu ersetzende Leitung
- zu sanierende Leitung (1. Priorität, 1-5 Jahre)
- bestehende Leitung wird aufgehoben

Orientierungsinhalt

- Begrenzung GEP-Gebiet (ganzes Gebiet im Trennsystem)
- Quellwasserschutzzone (bestehend; Stand September 2003) Versickerung nicht gestattet / Ausnahmebewilligung durch AfU
- Gebiet mit eingeschränkter Versickerungsmöglichkeit oder Versickerungsverbot gemäss Versickerungsplan Nr. 40080 / 4 (Stand September 2003)

VS — Bestehende Versickerung

- Orientierungsinhalt: Projekt Ausdolung Müllbach (gem. Projektstudie Plan Nr. 40080/10) alle best. Bacheindolungsleitungen würden aufgehoben

Allgemein

Allfällig detailliertere Angaben bezüglich Fremdwasser, Zustand Kanalisation oder Versickerung sind den jeweiligen Zustandsplänen zu entnehmen