



Unterschriften

Der Bauherr:
Einwohnergemeinde Däniken
Gemeindepräsident: *17.11.2019*

Ort / Datum:
Däniken, den *02.12.2019*

Der Projektverfasser:
M.100
Waldburger Ingenieure AG, Aarau

Ort / Datum:
Aarau, den *27.11.2019*

Druckverhältnisse
(ab Hydrantensturz, d.h. inkl. Berücksichtigung Hydrantenverlust)

8.7 60 7.1	Statischer Druck (bar)
8.7 60 7.1	Betriebsdruck bei Entnahme (bar)
8.7 60 7.1	Wasserentnahme von (l/s)
8.7 60 7.1	Zu hohe Fließgeschwindigkeiten durch Bezug (>3.5 m/s)
2.5 25 1.7	Ungenügender Druck (< 2.0 bar)

Bestehende Werkleitungen schematisch und ohne Gewähr für Lage und Vollständigkeit. Aktuelle Pläne sind durch den Unternehmer vor Baubeginn bei den zuständigen Werken einzuholen.

Planaufgabe vom *18.07.2019* bis *16.08.2019*
Beschluss vom Einwohnergemeinderat Däniken
Däniken, *29.04.2019*
Der Gemeindepräsident: *17.11*
Der Gemeindegemeinderat: *17.11*

Genehmigt vom Regierungsrat des Kantons Solothurn
Gemäss RRB Nr. *1473* vom *24.9.2019*
Der Staatssekretär: *1.5*
Publikation im Amtsblatt Nr. 43 vom 25.10.2019

Legende :

Genehmigungsinhalt	Orientierungsinhalt
proj. Wasserleitung, Hydrant	proj. Hauszuleitung
	Wasserleitung
	Schmutzwasserleitung
	Gasleitungen
	WD Comtec - Leitungen
	Swisscom - Leitungen
	EW - Leitungen
	Neubeurteilung Löschschutz bei Um-, An- oder Neubauten

Die Solothurnische Gebäudeversicherung kann gemäss ihren gesetzlichen Grundlagen weitere Hydranten verlangen oder bestehende Hydranten-Standorte verschieben.
Dem Erschliessungsplan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäss § 39 Abs 4 PBG zu.

Kanton Solothurn

Gemeinde Däniken

Wasserversorgung Däniken

Wasserleitungsbau Mühleweg und Apeiron

Situation 1 : 500

Erschliessungsplan (Teil-GWP) und Baugesuch

ÜBERSICHTSSKIZZE:
Däniken SO

waldburgeringenieure

Waldburger Ingenieure AG
5000 Aarau Bleichemattstrasse 11 062 832 11 77
5507 Mellingen Industriestrasse 21 056 481 84 55
5277 Hottwil Hauptstrasse 52 062 867 36 33

PLAN NR.	4658.18.401	FORMAT :	63 / 80
PROJEKT	Me	2019	
GEZEICHNET	DH	15.04.2019	
GEPRÜFT	Me	15.04.2019	
ÄNDERUNGEN	INDEX		
Anpass. gem. Vorprüfung	A	Bu	05.07.2019
	B		
	C		

BAUHERR:
Gemeinde Däniken, 4658 Däniken

