



Gemeinde Biberist
Gemeinde Zuchwil
Gemeinde Derendingen




HD Gasleitung 5 bar Derendingen bis Bürgerspital Solothurn

Kantonaler Nutzungsplan - Abschnitt Zuchwil bis Eichholz Derendingen

Normalprofile 1 : 20

22



Öffentliche Auflage vom _____ bis _____

Genehmigt vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 874 23. Mai 2017

Der Staatsschreiber: *A.F.*

Publikation im Amtsblatt Nr. 26 vom 30. Juni 2017



W+H AG Planen·
Messen·
INGENIEURE UND PLANER Bauen·

Blümlialpstrasse 6 · Postfach · 4562 Biberist
Tel. 032 671 26 30 admin@w-h.ch w-h.ch


Änderungen: Dok. Nr.: 3.636.1298_22

A: 22.09.2016 / VAJ Datum: 01. Februar 2016

B: Format: 60 x 147 Gez.: JW


C: Druckdatum: 28. Oktober 2016
Dateiname: 11-12_Normalprofil.dwg

Feld / Wiese Gasleitung



Humusschicht
Aushubmaterial
Schutzschicht:
Betonkies 0/16, 0.24 m³/m
Leerrohr PE Ø 132/120 mm
proj. Gasleitung
PE Ø 315/257.8 mm
Betonkiesvorlage:
Betonkies 0/16, 0.08 m³/m

Strasse Gasleitung



Belagsnachschnitten für Instandstellung
in Absprache mit der Bauleitung.

Belagsaufbruch für Aushub.
Breite 75 cm (ohne Sprössung)

Instandstellung:
10 cm AC T 22 N,
Einbau Maschinell 0.259 t/m²
Belagsränder mit Behandlung mit Dilaplast

5 cm Planiermaterial Kiessand
gebrochen 0/16, 0.1 m³/m

45 cm Fundationsschicht
ungebundenes Kiesgemisch 0/45
frostsicher, 0.70 m³/m

ungebundenes Kiesgemisch 0-100, 0.81m³/m
oder wiederverwendbares Aushubmaterial
(nach Absprache mit Bauleitung)

Leerrohr PE Ø 132/120 mm

Schutzschicht:
Betonkies 0/16, 0.60 m³/m

proj. Gasleitung PE Ø 315/257.8 mm

Betonkiesvorlage:
Betonkies 0/16, 0.16 m³/m

**Mit der regierungsrätlichen Genehmigung des vorliegenden Erschliessungsplanes,
erlangt gemäss §39 Abs. 4 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes, das als
Genehmigungsinhalt dargestellte Bauvorhaben gleichzeitig die Baubewilligung.**