GEMEINDE DORNACH
WASSERVERSORGUNG

UEBERSICHTSPLAN

Res.+PW Schwinbach
Wsp. 349.45 m.ü.M.
Inhalt total 190 m³
Druckzone Hochreservezone

Grundwasserpumpwerk Aeschfeld

PW Brühl
307.90 m.ü.M.

Res.+PW Untererli
Wsp. 400.00 m.ü.M.
Brauchwasser 1000 m³

Res.+PW Obererli
Wsp. 445.80 m.ü.M.
Brauchwasser 400 m³
Löschreserve 320 m³
Druckreduktion für Obererlizone und Arlesheim

Neues Reservoir und PW Obererli
Wsp. 450.m.ü.M.
Brauchwasser 600 m³
Löschreserve 450 m³
Druckreduktion für Obererlizone u. Arlesheim

Reservoir Grossacker
Wsp. 569.10 m.ü.M.
Brauchwasser 100 m³
Löschreserve 140 m³

Reservoir Hülzistein
Wsp. 406.00 m.ü.M.
Inhalt total 90 m³

Reservoir
Wasserspiegel 370 m.ü.M.
Brauchwasser 1'700 m³
Löschwasser 300 m³

KANTON BASELLAND
Gemeinde Aesch

KANTON BASELLAND
Gemeinde Duggingen

KANTON BASELLAND
Gemeinde Ariesheim

---- Siedlungsgebietsgrenze

Bw, As Betriebswarte, Auslösestation

Oeffentliche Planauflage: 3. Februar - 6. März 1995

Genehmigungen:

Genehmigt vom Gemeinderat mit Beschluss vom 29. Mai 1995

Der Gemeindepräsident:

Der Gemeindeschreiber:

Genehmigt vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 1631 vom 2.7.1996

Der Staatsschreiber:

Mitte Oktober 1993 2.G.123 126 x 117

Ingenieur: [redacted]
Chr. Jäger, dipl. Ingenieur HTL
4143 Dornach

LEGENDE:

- Grundwasserpumpwerk (mit vertikalem Filterbrunnen)
- Reservoir
- Druckerhöhungspumpe
- Stufenpumpwerk
- 200 Hauptleitung mit NW
- 175 Hydrant mit Nummer
- Hauptschieber / Klappe
- L Leerlauf
- E Entlüftung
- Kaliberwechsel
- D Druckregelventil
- Zählerschacht
- Steuerkabel
- Druckzonengrenze
- Blatteinteilung
- Projektierte oder zu sanierende Leitung

1:2000 GWP 1994
Generelles Wasserversorgungsprojekt