

LEGENDE

Genehmigungsinhalt

- bestehende Leitungen mit Kaliberangabe und Erstellungsjahr, Schieber und Hydranten
- projektierte Leitungen, mit Kaliberangabe, Kaliberwechsel, Schieber und Hydranten
- best. Leitung mit neuem Hydranten
- zusätzlicher Brandschutz (Hydrant) je nach Überbauungsplan
- Bauten ausserhalb Baugebiet

Orientierungsinhalt

Brandfallberechnung

- Statischer Druck (bar)
- Betriebsdruck (bar)
- Wassermenge in l/s
- Gemeindegrenze
- Bauzonengrenze
- Wohnzone für Einzelgebäude 1-2 Geschosse W2a
- Zone für öffentl. Bauten und Anlagen bis 3 Geschosse ÖBA
- Reservezone
- Wald
- projektierte Leitungen, Hydranten und Schieber in der Reservezone und ausserhalb Baugebiet
- Knotenpunkte

Kanton Solothurn
Einwohnergemeinde
Eppenberg - Wöschnau

Generelles
Wasserversorgungsprojekt (GWP)

Dorfteil Eppenberg
Situation 1 : 1'000

Auflage: 26. August - 24. September 2005

Genehmigt vom Gemeinderat am: 27. September 2005

Der Gemeinderatspräsident: *[Signature]* Die Gemeindegemeinschaft: *[Signature]*

Genehmigt vom Regierungsrat laut RRB Nr. 2005 / 2449 vom 29. November 2005

Der Staatschreiber: *[Signature]*

H. TANNER AG
INGENIEURBÜRO
Rohrerstrasse 20
5000 Aarau

Gezeichnet: 11.09.2005 JV
Planformat: 80 / 126
Nr.: 1214-05-001

Telefon: 062 622 58 68 Telefax: 062 623 13 45 E-Mail: info@tanner-ag.ch

Wassermessschacht

Schönenwerd
Reservoir im Bann
Wasserspiegel: 504.30 m ü. M.
Brauchreserve: 80 m³
Löschreserve: 120 m³
erforderlich: 150 m³

