

LEGENDE



Genehmigungsinhalt

-  bestehende Leitungen mit Kaliberangabe und Erstellungsjahr, Schieber und Hydranten
-  bestehende Leitung und Hydrant fällt ausser Betrieb
-  projektierte Leitungen, mit Kaliberangabe, Kaliberwechsel, Schieber und Hydranten
-  zusätzlicher Brandschutz (Hydrant) je nach Überbauungsplan
-  best. Signalkabel
-  Neues Signalkabel
-  Grenze zwischen Nutzungszonen
-  Bauten ausserhalb Baugelände nummeriert

Orientierungsinhalt

Brandfallberechnung


-  Statischer Druck (bar)
-  Betriebsdruck (bar)
-  Wassermenge in l/s

-  Gemeindegrenze
-  Bauzongrenze
-  2 geschossige Wohnzone WZb
-  3 geschossige Wohnzone W3
-  Gewerbezone G
-  Industriezone
-  Zone für öffentl. Bauten und Anlagen bis 3 Geschosse ÖBA
-  Reservezone
-  Wald
-  Grünzone GR
-  Hecke
-  projektierte Leitungen und Hydranten in der Reservezone
-  Knotenpunkt Nr. 92

Kanton Solothurn  Einwohnergemeinde Eppenberg - Wöschnau

Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)

Dorfteil Wöschnau
Situation 1 : 1'000

Aufgabe: 26. August - 24. September 2005
Genehmigt vom Gemeinderat am: 27. September 2005
Der Gemeinderat:  Die Gemeindegemeinschaft: 
Genehmigt vom Regierungsrat laut RRB Nr. 2005 / 2449 vom 29. November 2005
Der Staatsschreiber: 

H. TANNER AG
INGENIEURBÜRO
Rohrerstrasse 20
5000 Aarau
Telefon: 062 622 98 88
Telefax: 062 823 13 45
E-Mail: info@tanner-ag.ch

Datum	Name
11.08.2005	JV
Planformat	80 / 147
Nr.	1214-05-002



Aarau	Reservoir Gönthard	Wasserspiegel	455.00 m ü.M.
		Brauchreserve	4500 m³
		Löschreserve	500 m³
Aarau	Reservoir Oberholz	Wasserspiegel	454.70 m ü.M.
		Brauchreserve	1750 m³
		Löschreserve	250 m³