

Gemeinde Fehren

Gemeinde Fehren

Strasse Gebiet Bölsberg

Abschnitt Steinenbühlstrasse - Parzelle 335

Projekt Teil-GWP: Ersatz WL Bölsberg

Inhalt Situation 1:500



Erlassen durch den Gemeinderat am: 25.11.2020
Der Gemeindepräsident: [Signature]
Die Gemeindeverwalterin: [Signature]
Vom Regierungsrat durch Beschluss Nr. 2021/426 vom 30. März 2021 genehmigt
Solothurn den Der Staatsschreiber: [Signature]
Publikation Genehmigungsbeschluss im Amtsblatt Nr. 12 vom 7. Mai 2021
Diesem Erschliessungsplan kommt gleichzeitig die Bedeutung einer Baubewilligung zu.



Öffentliche Planaufgabe
vom: 11.12.2020
bis: 22.01.2021

sutter
planen · messen · umsetzen

Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG
Tel. +41 (0)61 935 10 20 | info@sutter-ag.ch | www.sutter-ag.ch
Standorte BL ▶ Arboldswil - Liestal - Reinach | Standort SO ▶ Nunningen

Gemeinde Fehren

Kirchstrasse 215, 4232 Fehren
Telefon 061 791 91 11

S:109110411010107_CAD-01c_Situation 2d

Dok.-Nr. 091.04.1010-01c	
Format	1.05 / 0.30
Projektleiter	Marin Niederst
Erstellt	FFA 27.01.2020
Geprüft	MNI 28.01.2020
Freigabe	MNI 28.01.2020
Revidiert	Index C CHA 22.10.2020
Geprüft	PTH 22.10.2020
Freigabe	DKA 22.10.2020

LEGENDE:

Genehmigungsinhalt:

- Wasserleitung PE $\varnothing$ 125/102.2mm
- Wasserleitung PE $\varnothing$ 50/40.8mm
- Hydrant
- Schieber
- Hausanschluss PE $\varnothing$ 40/32.6mm mit Schieber
- Wasserleitung wird aufgehoben

Orientierender Inhalt:

- best. Wasserleitung
- Kanalisation
- Swisscomkabel
- Elektrikabel mit Kandelaber

Die Solothurnische Gebäudeversicherung kann je nach Situation weitere zusätzliche Hydranten verlangen, bestehenden Hydrantenstandorte aufheben oder die Standorte ändern, damit die Abstände den Gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Leitungen oder unterirdischen Anlagen leistet das Ingenieurbüro kein Gewähr. Die genaue Lage der eingetragenen Werkleitungen ist vor Beginn der Bauarbeiten durch den Unternehmer bei den Werken zu erheben und gegebenenfalls zu sondieren.

- Hauptleitung
PE 100/S5, PN 16
d= 125/102.2mm, L= ca. 240m
d= 50/40.8mm, L= ca. 60m
Scheitelüberdeckung = 1.20m

- Hausanschlüsse
PE 100/S5, PN 16
d= 40/32.6mm, L= ca. 50m
Scheitelüberdeckung = 1.20m

