

Legende

- Begrenzung der Planauflage
- Begrenzung Genereller Entwässerungsplan GEP
- KRP — Begrenzung Kanalisationsrichtplan KRP
- O / M — Begrenzung der Kanalzonen mit Bezeichnung
- Begrenzung der Teileinzugsgebiete
- Fläche (ha); Abfluss-beiwert (c); Einwohner-dichte (E/ho) — Berechnungswerte der Teileinzugsgebiete
- 125 250/51.9 > 126 — Bestehende Mischwasserleitung
- 208 300/75.0 > 207 — Projektierte Mischwasserleitung
- 107 300/75.0 > 108 / 400/75.0 > — Bestehende Mischwasserleitung ø300/75‰ ist zu klein Ersatz durch ø400/75‰
- 207 250/3.0 207 — Bestehende Meteorwasserleitung
- 227 300/4.0 228 — Projektierte Meteorwasser- oder Entlastungsleitung
- Bestehender Anschluss
- Entwässerung im Trennsystem
- SI / SII / SIII — Quellfassung mit Schutzzone (nicht Bestandteil der Planauflage)

Versickerungsmöglichkeit Baugebiet Lättacker

Aussage Versickerungskarte des GEP 2000 (Plan 2425/G4)
Baugrund Lehm, Versickerungsmöglichkeit schlecht

Aussage Vorprojekt Versickerung des GEP 2000 (Plan 2425/P7)
keine Versickerungspflichtt / Grundwasserschutzbereich A_u (Versickerungs-möglichkeit im Einzelfall prüfen)

\\Server1\Netzdaten\Daten\2856\Pläne\2856_5_GEP_Aenderung.2d

GEMEINDE FLUMENTHAL KANTON SOLOTHURN

ERSCHLIESSUNG LÄTTACKER OST

ÄNDERUNG GENERELLER ENTWÄSSERUNGSPLAN GEP

SITUATION 1 : 2000

ÖFFENTLICHE PLANAUFLAGE: 01.07 - 05.08.2005

VOM EINWOHNERGEMEINDERAT GENEHMIGT: DURCH BESCHLUSS NR. ....
VOM: 23.06.2005

DER GEMEINDEPRÄSIDENT:

DER GEMEINDESCHREIBER:

VOM REGIERUNGSRAT GENEHMIGT: DURCH BESCHLUSS NR. 360
SOLOTHURN, DEN 21.2.2006

DER STAATSSCHREIBER:

GEZ.: cs / pf	DATUM: April 2005	MASSSTAB:	ÄNDERUNGEN:	PLAN NR:
KONTR.:	FORMAT: 30 x 63	1 : 2000		2856/5

ORTSPLANUNGEN HOCH - TIEFBAU BRÜCKENBAU EXPERTISEN
SPICHIGER + PARTNER, PLANER UND INGENIEURE AG
Luzernstrasse 34, 4552 Derendingen, Telefon 032 681 33 33, Fax 032 681 33 35