Legende

Orientierungsinhalte

◪	Messschacht
●	Reservoir Schlosshubel
– · – · –	Gemeindegrenzen
☐	Wald
—	private Hauszuleitungen
- - -	Best. Steuerkabel
—	Regionale Wasserversorgung Gäu

W2	🟧	2-geschossige Wohnzone 40
K	☐	Kernzone
Ob	🟫	Ortsbildschutzzone
VE	☐	Volumenerhaltungszone
GeW	☐	Gewerbezone mit Wohnanteil
Ge	☐	Gewerbezone
In	🟦	Industriezone
ÖBA	☐	Zone für öffentliche Bauten und Anlagen
Re	🟩	Reservezone
(16)		Knotenpunkte

Für die Zuteilung der Nutzungszonen ist der Bauzonenplan massgebend.

Genehmigungsinhalte

—	Trinkwasserleitung Fulenbach
—	Gemeinsame Anlagen Wolfwil und Fulenbach
10 125 200	Proj. Hydrant Nr. Proj. Leitung NW mm Proj. Schieber
79 125 200 1990 1985	Best. Hydrant Nr. 79 Best. Leitung NW 125 mm Best. Schieber Erstellungsdatum
—●—	Druckbrecherschacht
125 ~~100~~	Best. Leitungen werden ersetzt

Die Solothurnische Gebäudeversicherung kann gemäss den gesetzlichen Bestimmungen, zusätzliche Hydranten verlangen oder bestehende Hydranten versetzen lassen.

Kanton Solothurn

Gemeinde Fulenbach

Generelle Wasserversorgungsplanung

Nutzungsplan

Situation 1 : 2'000



Niederbuchsiten
Neuendorf
Wolfwil
Fulenbach
6628 / 4
6628 / 3
N

Index	Datum	Aenderungen	gez.	gepr.	gen.
1	25.02.2014	Überarbeitet nach Vorprüfung	sdo	yer	

Oensingen, 16.07.2013

geprüft:

genehmigt:

gezeichnet: sdo

Grösse: 89 x 210

user: mwy

Plan Nr. 6628 / 4

gedruckt: 07.04.2014 10:58:05

AV- Grundlage vom: Fulenbach 07.04.2014

CAD-File: M:\Fulenbach\6628 GWP\6628_4_Nutzungsplan_Teil2_2000.dgn

www.bsb-partner.ch

Biberist	Tel. 032 671 22 22	Fax 032 671 22 00
Oensingen	Tel. 062 388 38 38	Fax 062 388 38 00
Grenchen	Tel. 032 654 59 30	Fax 032 654 59 31
Schliern/Bern	Tel. 031 978 00 78	Fax 031 978 00 79

BSB + Partner
Ingenieure und Planer

Öffentliche Auflage vom 1. Mai bis 2. Juni 2014

Beschlossen vom Gemeinderat Fulenbach

Fulenbach, 23. April 2014

Der Gemeindepräsident:

GEMEINDE 4629 FULENBACH

Der Gemeindeschreiber:

GEMEINDE 4629 FULENBACH

Genehmigt vom Regierungsrat des Kantons Solothurn

mit RRB Nr. 1888 vom 3.11.2014

Publikation des Regierungsratsbeschluss im Amtsblatt Nr. 48 vom 28.11.14

Der Staatsschreiber :

Gemeinde Härkingen
Gemeinde Fulenbach
Gemeinde Neuendorf
Gemeinde Wolfwil
Gemeinde Neuendorf
Gemeinde Fulenbach
Gemeinde Niederbuchsiten
Gemeinde Wolfwil
Reservoir Schlosshubel 2'120 m³
BR = 1'770 m³
LR = 350 m³
Wsp = 491.66 m ü.M.
Schlosshubel
Rottannen
Pumpwerk Eichbänli
2 Pumpen à 1'500 l / min.
Motor 2 x 29 kW
Messschacht Allmend
Messschacht Ewigkeit
Tränkebänli
Buechmatten
Ewigkeit
Rodig
Rossstil
Eichbänli
Kestenholzerstrasse
In
GeW
VE
W2
Re
ÖBA
N