


**Kantonaler Nutzungsplan
Regionale Grundwasser-
fassung Aarenfeld****Pumpwerk mit Zufahrt
und Erschliessung**Projektphase **Genehmigungsverfahren**Inhalt **Situation 1 : 1'000**

BSB + Partner
Ingenieure und Planer

bsb+

Büro: Tel. 032 671 22 22 Fax 032 671 22 00
Gersingen: Tel. 062 388 38 38 Fax 062 388 38 00
Grenchen: Tel. 032 654 59 50 Fax 032 654 59 51
Schönenbuch: Tel. 031 978 00 78 Fax 031 978 00 79

Dok.-Nr. Nummer 6710 / 7

Format	75 / 115
Projektleiter	Clemens Baeuchli
Einseitig	db
Geprüft	db
Freigegeben	ef
Revisiert	Index A
Geprüft	db
Freigegeben	ef

Amt für Umwelt
Verkehrsweg 5, 4600 Solothurn
Telefon 032 627 24 47, Telefax 032 627 76 93

Rev.	Datum	Beschreibung
A	11.06.18	Anpassung VW für Genehmigung / RRB
B	-	-
C	-	-
D	-	-

Katasterpläne	Datum	Ursprung
Grundbuchplan Niedergösgen	23.01.10	Lerch + Weber AG, Trimbach
Grundbuchplan Gretzenbach	15.12.2016	Lerch + Weber AG, Trimbach
Grundbuchplan Däniken	02.02.2017	Lerch + Weber AG, Trimbach

Dok.-Pfad: M:\Solothurn\6710 GWPW Aarenfeld Phase 1\Genehmigung\6710_7_Nutzungsplan.dgn

geprüft: 16.OCT.2018 16:40 user: dth

Öffentliche Auflage vom 08.12.2017 bis 19.01.2018

Genehmigt vom Regierungsrat des Kantons Solothurn
mit RRB Nr. 2018 / 1055 vom 03. Juli 2018

Der Staatsschreiber:

Publikation des Regierungsratsbeschluss im Amtsblatt Nr. 36 vom 07.09.2018

Dem Bauvorhaben gemäss der vorliegenden Erschliessungsplanung wird gleichzeitig
gestützt auf §39 Abs.4 PBG die Baubewilligung erteilt.**Legende
Genehmigungsinhalt**

- 125 proj. Wasserleitungen mit Kaliberangaben und proj. Hydranten
- Neue Regionale Grundwasserfassung Aarenfeld
- 4 Pumpen à 4'000 l/min.
- Entnahmengröße 5'000 l/min.
- proj. VW-Steuerkabel
- proj. Abwasserleitungen
- Neue Zufahrt
- proj. Messschacht
- proj. Pumpenhaus mit integrierter Trafostation und Zufahrt

Orientierungsinhalt

- 36 Wasserleitungen mit Kaliberangaben und Hydranten Gemeinde Gretzenbach
- 125 Wasserleitungen mit Kaliberangaben Gemeinde Däniken
- best. VW-Steuerung / Elektra / Meteorstation
- best. Fernwärme in Werkkanal
- best. Abwasserleitungen (best. Druckleitung KKG wird im Bereich S2 umgelegt)
- projektierte Abwasserleitung gemäss Teil GEP Aarenfeld (RRB Nr.1819, 24.10.2016)
- geplante Strasse gemäss Erschliessungsplan
(Däniken RRB Nr.773, 07.03.1995 / Gretzenbach RRB Nr. 775, 29.04.2003)
- Gemeindegrenzen
- Fassungsbereich S1
- Engere Schutzzone S2
- Weitere Schutzzone S3
- Schutzzonengrenzung
- Schutzzonengrenzung mit
Parzellengrenze übereinstimmend
- Gestaltungsplan Neubau Aarenfeld - Oberer Schachen RRB Nr. 2016/1253 vom 05.07.2016
- Bauzonengrenze
- Industriezone A / Arbeitszone 1
gemäss Zonenplan Däniken
RRB Nr. 2017 / 1220 vom 04. Juli 2017
- Zone für Energieerzeugung
gemäss Zonenplan Gretzenbach
RRB Nr. 2003 / 755 vom 29. April 2003
- Gewässer
- Wald
- Hecken
- Übrige bestockte Flächen
- Zufahrtskorridor Pumpwerk

