

Kunststoffrohre Polypropylen (PP) mit Steckmuffen

PP SN 4 110/103.2 = 79.0 m
PP SN 4 125/117.2 = 127.0 m
PP SN 4 160/150.2 = 25.0 m
PP SN 8 315/293.4 = 24.0 m
PP SN 8 500/465.8 = 99.0 m

DRAINROHR PE 80/68.8 = 1272.0 m

Rohrbettung = Profil U1

Spülschacht = 22 Stück

Abdeckung Spülschacht = 22 Stück


Kontrollschacht 800 = 2 Stück

Kontrollschacht 1000 = 3 Stück

Kontrollschacht 2000 = 2 Stück

Abdeckung BGS Figur 630 = 5 Stück

Abdeckung BGS Figur 126 = 2 Stück



Kanton Solothurn
Gemeinde Horriwil

Vom Regierungsrat durch heutigen
Beschluss Nr. 2018/1863 genehmigt.
Solothurn, den 4. Dezember 2018
Der Staatsschreiber:

4

Erschliessungsplan Sanierung Entwässerung

Teilprojekt Obermatt

Auflage | Situation 1:1000

Öffentliche Auflage vom 15. Juni 2018 bis 16. Juli 2018

Beschlossen vom Einwohnergemeinderat am

Der Gemeindepräsident:

Die Gemeindegemeinderin:

Genehmigt vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 2018/1863

Der Staatsschreiber:

Publikation im Amtsblatt Nr. 51-52 vom 21.12.2018

Dem Erschliessungsplan "Sanierung Entwässerung" kommt die Bedeutung der
Baubewilligung nach § 39 Abs. 4 des Planungs- und Baugesetz (PBG, BGS 711.1) zu.

W+H AG
INGENIEURE UND PLANER

Blümlisalpstrasse 6
4562 Biberist
Bitziusstrasse 15
3360 Herzogenbuchsee
www.w-h.ch

Datum :	14. Mai 2018
Dok. Nr. :	3.631.1160_04
Format :	45 x 84
Zeichner :	MOT
Datei :	01_02_03_04_05_06_07_08_09_10_Projekt_Situation.dwg
Änderungen :	

