

53/59



Kanton Solothurn  
Gemeinde Horriwil

5.1

Vom Regierungsrat durch heutigen  
Beschluss Nr. 2018/1869 genehmigt.  
Solothurn, den 4. Dezember 2018  
Der Staatsschreiber:



# Erschliessungsplan Sanierung Entwässerung

Teilprojekt Wegacker

Auflage | Längenprofil 1:500/50

Öffentliche Auflage vom 15. Juni 2018 bis 16. Juli 2018

Beschlossen vom Einwohnergemeinderat am

Der Gemeindepräsident: Die Gemeindegemeinschaft:

*[Signature]* *W. Fräeliger*

Genehmigt vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 2018/1869

Der Staatsschreiber:

Publikation im Amtsblatt Nr. 51-52 vom 21. 12. 2018

Dem Erschliessungsplan "Sanierung Entwässerung" kommt die Bedeutung der  
Baubewilligung nach § 39 Abs. 4 des Planungs- und Baugesetz (PBG, BGS 711.1) zu.

**W+H AG**  
INGENIEURE UND PLANER

Blümlisalpstrasse 6  
4562 Biberist  
Bitziusstrasse 15  
3360 Herzogenbuchsee  
www.w-h.ch

Datum : 14. Mai 2018  
Dok. Nr. : 3.631.1160\_05.1  
Format : 30 x 84  
Zeichner : MOT  
Datei : 01\_02\_03\_04\_05\_06\_07\_08\_09\_10\_Projekt\_Situation.dwg  
Änderungen :

H = 475.00  
H = 474.00  
H = 473.00  
H = 472.00  
H = 471.00  
H = 470.00  
H = 469.00  
H = 468.00  
H = 467.00  
H = 466.00



Distanzen		98.67	34.25	102.45
Stationierung	0+00	98.67	132.92	235.37
Schacht	KS 203	KS 202	KS 201	KS 200
Deckelhöhe	468.41	473.08	473.12	474.86
Schachttiefe		1.41	1.50	1.50
Projekthöhe Auslauf / Einlauf	467.61	471.18 / 471.23	471.57 / 471.62	473.36
Kaliber + Gefälle		PP Ø 160 mm SN 4 36.8‰ -97.0m- Profil U2	PP Ø 160 mm SN 4 10.0‰ -34.0m- Profil U2	PP Ø 160 mm SN 4 16.9‰ -103.0m- Profil U2