



Reservoir Buchbann
Max. Wsg. 501.96 m ü.M.
BR = 200 m²
LR = 200 m²

Einspeisung
Niederbuchel
Wassermessschicht Dörflach

Integrierender Bestandteil sind folgende Unterlagen und Pläne:
3320 / 1 Übersichtsplan 1 : 25'000 25. Mai 2005
3320 / 3 Situation, Teil Industrie 1 : 2'000 25. Mai 2005
Technischer Bericht Mai 2005
Hydraulische Rohrnetzberechnung Mai 2005
Konzept der Trinkwasserversorgung in Notlage Mai 2005



Generelles Wasserversorgungs- projekt (GWP)

Situation 1 : 2'000
Teil Dorf

Planauflage vom 17. Juni 2005 bis 16. Juli 2005

Beschlossen vom Einwohnergemeinderat Neuendorf
Neuendorf, 22. August 2005

Der Gemeindepräsident:

Genehmigt vom Regierungsrat des Kantons Solothurn
gemäss RRB Nr. 2005 / 2501 vom 06. Dezember 2005

Der Gemeindevizepräsident:

Der Staatsarchivar:

Index	Datum	Änderungen	gez.	gepr.	gen.	Bemerkungen	geprüft:	genehmigt:
						Datum: 13.12.2005		
						gezeichnet: chh		
						Grösse: 80 x 105		
						Rolle Nr.:		
1	14.12.2005	Ergänzungen gemäss RRB	chh			CAD-File: M:\Neuendorf\3320 GWP\3320_2.dgn		
AV-Grundlage vom: 03.11.2005						gedruckt: 19-DEC-2005 07:43	user: chh	
www.bsb-partner.ch								
Biberist			Tel. 032 671 22 22			Fax 032 671 22 00		
Grenchen			Tel. 032 654 59 30			Fax 032 654 59 31		
Schlieren/Bern			Tel. 031 978 00 78			Fax 031 978 00 79		

BSB + Partner
Ingenieure und Planer



Einspeisung
Niederbuchel
Wassermessschicht Allmend
(Ressortierung nur im Pumpenbetrieb
gegen Reserve Buchbann)

Reservoir Buchbann
Max. Wsg. 501.96 m ü.M.
BR = 200 m²
LR = 200 m²

Aufstiegsleitung
ist später zu bestimmen

Wasserversorgungs-
Dübel
Wahlstrasse

Küster-Wiesing

Messung

Grundwasserschutzzone S II


Gestaltungsplan
"Überbauung Dorf-
kern Süd"
Pkt. zur Vorprüfung
17.8.06/hh

10.7.1995
6.2 3.0
2150


10.7.1994
6.2 3.0
2280

10.7.1995
6.2 3.0
1450

Legende Genehmigungsinhalt




best. Hydranten Nr. 122
best. Leitungen d = 125 mm
best. Schieber
erstellt



best. Leitungen Zweckverband
best. Schieber



proj. Hydranten
proj. Leitungen d = 125 mm
proj. Schieber



genaue Linienführung bei Überbauung festlegen
best. Leitung durch grössere ersetzen



Privatleitung



Knotenpunkt Nr. 86

Orientierungsinhalt



Bauzonengrenze



Abgrenzung Reservegebiet



Proj. Strassen



Grund- und Quellwasserschutzzone I



Grund- und Quellwasserschutzzone II



Grund- und Quellwasserschutzzone III