



Erschliessung "Golfplatz Heidental: Wasserentnahme ab Aare - Kanal"

Erschliessungsplan 1: Abschnitt Niedergösgen

Situation 1 : 500 **Genehmigungsexemplar**
Schnitt Pumpenanlage 1 : 50

Öffentliche Auflage vom 22. August bis 21. September 2022

Dem Erschliessungsplan (Plan Nr. 35294/52) kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung zu (§39 Abs. 4 PBG).

Index	Datum	Änderungen	gez.	gepr.	gen.	Orten	geprüft	genehmigt
A	02.03.2023	Wasserleitung MÜHekopfstrasse / Genehmigungsplan	cme	WB		07. April 2022	WB	WS
gezeichnet: cme Plan Nr.: Grösse: 45 / 126 Blatt: 02-03-2023 Plangrundlage: LV95 SOGIS® vom 12. März 2020 Pfad: K:\Projekte\Tb\NöGösgen\35294\Proj\50_A_EP_Sit_500.2d						35294 / 52 A		

KFB AG PFISTER INGENIEURE UND PLANER	STANDORT OLTEN	STANDORT AARAU	NIEDERLASSUNGEN
	Jurastrasse 19 4600 Olten 062 205 22 77	Bahnhofstrasse 94 5000 Aarau 062 832 94 50	4622 Egerkingen 4852 Rothrist Homepage: www.kfbag.ch

Beschluss des Gemeinderates vom 17. Januar 2023

Der Gemeindepräsident *P. Dutt*
Die Gemeindevorsteherin *A. Wiggli*

Vom Regierungsrat genehmigt
durch Beschluss Nr. *146* vom *02. MAI 2023*
Der Staatsschreiber *A.F.*
Publikation im Amtsblatt
Nr. 23 vom 10. Juni 2023



Die Erschliessung "Golfplatz Heidental: Wasserentnahme ab Aare - Kanal" besteht aus:

- Erschliessungsplan 1: Abschnitt Niedergösgen
- Erschliessungsplan 2: Abschnitt Obergösgen
- Erschliessungsplan 3: Abschnitt Lostorf

Weitere Unterlagen zur Erschliessung (orientierend):

- Orientierender Übersichtsplan, Situation 1 : 2'500
- Raumplanungsbericht "Golfplatz Heidental: Wasserentnahme ab Aare - Kanal"



Legende

	Wasserleitung Druckleitung PE 110/96.8 mm		Ausführung im Pflugverfahren		TY
	Pumpenanlage		Ausführung im offenen Grabenbau		Stützbohrung
	Elektrikleitung mit Verteilkabine		Wald		Elektrisch
	Abstellplatz Unterhalt		Gewässer		Wasser
	Sickerleitung NW 315		Gemeindegrenze		Mischabwasser

bestehende Leitungen

- TY
- Stützbohrung
- Elektrisch
- Wasser
- Mischabwasser

Die Werkleitungen sind nicht vollständig eingetragen.
Vor der Bauausführung hat sich die Unternehmung bei den zuständigen Stellen / Werken nach Lage und Tiefe der Leitungen zu erkundigen.

Schnitt Pumpenanlage 1:50

