

RESERVOIR REBEN LOSTORF  
UNTERE ZONE  
Wsp. 520.5 m ü. M.

RESERVOIR OBERGÖSGEN  
max. Wp. 460.00 m ü. M.  
BRAUCHRESERVE 400 m³  
LÖSCHRESERVE 200 m³  
INHALT TOTAL 600 m³

AUSBAU  
auf 1300 m³  
300 m³  
1600 m³

STANDORT FÜR  
RESERVOIR AUSBAU

PUMPWERK DÜBERTEN  
WASSERVERSORGUNG NIEDERGÖSGEN  
2 x 600 l/min, Einzelbetrieb

RESERVOIR OBERGÖSGEN  
Wsp. 466.0 m ü. M.

GRUNDWASSERPUMPWERK  
LOSTORF UND OBERGÖSGEN  
PUMPENACHSE 391.81 m ü. M.  
BOGEN 391.13 m ü. M.  
PUMPENLEISTUNG OBERGÖSGEN  
1 x 1080 x 1 x 798 l/min

FEUERWEHRMAGAZIN  
MIT LÖSCHRESERVE  
AUSBAU

Permanente Entnahmestelle für  
Löschwasserbezug aus der Aare

RESERVOIR DULLIKEN  
Wsp. 467.5 m ü. M.

RESERVOIR DINIKEN  
Wsp. 470.7 m ü. M.

ZUR AUFLAGE FREIGEgeben VOM BÜRGERGEMEINDERAT OBERGÖSGEN

OBERGÖSGEN, DEN 15.7.1996  
DER BÜRGERGEMEINDERÄSIDENT

GENEHMIGT VOM EINWOHNERGEMEINDERAT OBERGÖSGEN

OBERGÖSGEN, DEN 8. DEZ. 1996  
DER GEMEINDERÄSIDENT

GENEHMIGT VOM REGIERUNGSRAT DES KANTONS SOLOTHURN GEMASS  
RRB NR. 1493 VOM 24. JUNI 1997

DER STAATSSCHREIBER

Dr. K. Ebnascher

KANTON SOLOTHURN  
GEMEINDE OBERGÖSGEN



WASSERVERSORGUNG  
OBERGÖSGEN

GENERELLES  
WASSERVERSORGUNGSPROJEKT

SITUATION 1: 2'500

LEGENDE

- BAUZONENRENDEZIE FÜR DIE GENAUEN ABGRENZUNGEN DER ZONEN UND DIE BEDEUTUNG DER SIGNATUREN IST DER ZONENPLAN MASSGEBEND.
- BESTEHENDE LEITUNG MIT HYDRANT, SCHIEBER, ENTLERUNG UND NENNWEITE
- BESTEHENDE NETZE VON BENACHBARTEN WASSERVERSORGUNGEN
- PROJEKTIERTE LEITUNG MIT HYDRANT, SCHIEBER, ENTLERUNG UND NENNWEITE
- KALIBERERWEITERUNG
- ERSATZKALIBER BEI ERNEUERUNG
- BESTEHENDES SIGNAL- UND STEUERKABEL
- ERSTELLUNGSAHRE 1993
- GRUNDWASSERSCHUTZZONE
- PROJEKTIERTES SIGNAL- UND STEUERKABEL

GRUNDLAGE ZONENPLAN GENEHMIGUNG EINWOHNERGEMEINDERAT  
14. DEZ. 1987  
GENEHMIGUNG REGIERUNGSRAT  
RRB NR. 3810 VOM 20. DEZ. 1988



Änderungen		Plan-Nr.
18.02.1993		WV 35.24.1
Masstab 1: 2500		Format 87 / 121
Datum 9.12.1993		Gezeichnet st

**Emch+Berger**  
Emch + Berger Solothurn AG Ingenieure und Planer  
Schlagobstrasse 35 4500 Solothurn  
Tel 066 / 21 32 01 Fax 066 / 23 37 99