

BG 32956, Auflagen
Anschluss an
die WV
Ausstellung
J. Garcke
14. 21.8.05

Legende:

Genehmigungsinhalte:


- 100 projektierte Wasserleitung
- 100 projektierte Wasserleitung
Die genaue Lage ist bei einer allfälligen Detailprojektierung festzulegen
- o projektierte Hydranten
- e projektierte Schieber
- Neu Knoten Nr.
m. ü. M. / Wasserverbrauch in l/sec
bei 300 l/E/d und 7.3% Stundenspitzen

Orientierungsinhalte:

- berücksichtigtes Versorgungsgebiet
- Ersetzen der best. Leitung
- Leitungen Zweckverband Wasserversorgung äusseres Wasseramt
- bestehende Wasserleitung mit Distanz zu Knoten
- bestehende Niederdruckwasserleitung (Lage schematisch)
- Jahrgang
- Best. Knoten Nr.
m. ü. M. / Wasserverbrauch in l/sec
bei 300 l/E/d und 7.3% Stundenspitzen
- Statischer Druck in bar gemessen
Druck 2.0 bar, gemessen Wassermenge in l/min
- Wohnzone W1
- Wohnzone W2
- Wohnzone W2 Reserve
- Kernzone
- Zone für öffentlich Bauten
- Freihaltezone

Kanton Solothurn

Gemeinde Oekingen



Generelles Wasserversorgungsprojekt

Situation 1:2000

Oeffentliche Auflage vom 17. März 2005 bis 16. April 2005

Genehmigt vom Einwohnergemeinderat am 9. Mai 2005

Der Gemeindepräsident:

Die Gemeindegemeinschaft:

H. Rüchli

R. Kappeler

Genehmigt vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 2005/10 vom 7. 6. 2005

Der Staatsschreiber:

Dr. K. F. F. F.



Plan Nr.: 3.645.0769.1	Änderungen:	Datum: 10.12.2002
Filename: 0769-1-Sit.dwg	A: 3.5.2005 B: C: D:	Format: 89 x 84 Gez.: Her Gepr.:
W	Widmer Hellemann + Partner	
+	Ämtliche Vermessung • Meliorationen • Tiefbau	
H	Planung • Geoinformatik • Ingenieurvermessung	
	Bümlisalpstrasse 6 • 4562 Biberist • Tel. 032/871 26 30	

