

### Legende

#### Genehmigungsinhalte Areal Attisholz Nord

- Geltungsumfang Teilrevision GWP
- PE xx Proj. Hydrant  
PE xx Proj. Leitung NW xx mm / Steuerkabel  
PE xx Proj. Schieber  
PE xx Proj. Steuerkabel
- best. priv. Anlage, neu Anlage der öff. Wasserversorgung, mit Kaliberwechsel
- ✗ Best. Hydrant wird aufgehoben

**Die Solothurnische Gebäudeversicherung (SGV) kann gemäss gesetzlichen Bestimmungen, zusätzliche Hydranten verlangen oder bestehende Hydranten versetzen lassen.**

#### Orientierungsinhalte

- XX Best. Hydrant  
Gxx Best. Leitung NW xx mm / Steuerkabel  
1975 Best. Schieber  
1975 Best. Steuerkabel
- ✗ Best. Hydrant wird aufgehoben  
Best. Leitung wird aufgehoben
- Leitungen GWUL / Vorgesehener Leitungsausbau GWUL

**Weitere Massnahmen an der öffentlichen Wasserversorgung ausserhalb des Perimeters Attisholz Nord sind der GWP "Ortsteil Riedholz" mit RRB Nr. 1401 vom 11.09.2018 zu entnehmen**

- Best. private Leitung Attisholz Areal Nord
- Gemeindegrenze
- /// Freihaltekorridor Inselbächli

#### erforderliche Wasserlieferung

	mind. 2 bar über 1 Hydrant	mind. 2 bar über 2 Hydranten
Orange	2'400 l/min	2'800 l/min
Yellow	2'400 l/min	2'400 l/min
Light Yellow	1'800 l/min	1'800 l/min

0 75 150 300 Meter

Kanton Solothurn  Einwohnergemeinde Riedholz

## Revision Erschliessungsplan Teil - GWP Attisholz Areal Nord

Genehmigungsexemplar

Situation 1:2'000

Öffentliche Auflage vom 15. Mai 2025 bis 14. Juni 2025

Beschlossen vom Einwohnergemeinderat Riedholz am 28. April 2025

Die Gemeindepräsidentin: *S. Moslein*

Die Gemeindegemeinschaft: *S. Müller* verwaltung



Genehmigt vom Regierungsrat des Kantons Solothurn mit RRB Nr. 2025/1228 vom 17.11.2025

Der Staatsschreiber: *L*

Publikation des Regierungsratsbeschlusses im Amtsblatt vom 16.1.2026

Zustimmung GWUL

Unterschrift / Stempel: *Al. Siegel*

Index	Datum	Aenderungen	gez.	gepr.	gen.	Oensingen, 06.02.2024	geprüft:	genehmigt:
						gezeichnet: sif	Plan Nr.:	
						Grösse: 74 x 60		3949.100/1
						user: sif		
						gedruckt:		25.06.2025 13:51:41
GIS-File: 3933 Revision GWP03 GIS Hauptordner\04 med\3949_1_Teilrevision GWP Attisholz_Genehmigung_.ind							AV-Grundlage vom:	wird wöchentlich aktualisiert