Studimatt
N
Wisacker
Mur
Mühle
Muer
Stierenmatt
Rötschmatt
ZENTRALE
Ribiacker
Bachgässli
Stockeren
Käserei
Dufteren
Chilchwegacker
UNTERSTATION
Oberdorf
Bünen
Schüracker
Schnottwil
Mattacker
Bergacker
Diessbachstrasse
Mühleweg
Bürenstrasse
Alte Bernstrasse
Industriestrasse
Oberwilstrasse
Gässli
Falkenplatz
Bernstrasse
Biezwilstrasse
Leegasse
Holiweg
Weihergasse
Am Weiher
Steigrüebliweg
Weiheracher
Bergacher
Kehr
30kW
23kW
121kW
350kW
Leegasse 1 15 kW
Baufeld 25.0 kW
Baufeld 50kW
DN
CALPEX DUO
CALPEX UNO


Deckbelag AC________, d = ____cm
Tragschicht ACT_______, d = ____cm
Plankies 0/16mm d = ____cm
Trassenwarnband
Sand gewaschen
Buskabel
- 0.70
100
x
100
400 / 600

DUO-Rohr in Strasse


Deckbelag AC________, d = ____cm
Tragschicht ACT_______, d = ____cm
Plankies 0/16mm d = ____cm
Trassenwarnband
Sand gewaschen
Buskabel
- 0.70
100
x
800 / 900

UNO-Rohr in Strasse


Trassenwarnband
Sand gewaschen
Buskabel
- 0.70
100
x
400 / 600

DUO-Rohr im Feld


Trassenwarnband
Sand gewaschen
Buskabel
- 0.70
100
x
600 / 800

UNO-Rohr im Feld


Deckbelag AC________, d = ____cm
Tragschicht ACT_______, d = ____cm
Plankies 0/16mm d = ____cm
Trassenwarnband
Sand gewaschen
Leerrohr DN 50
- 0.70
Wasser DN 40
Swisscom DN 50
1400 / 1500

Graben ab Zentrale bis Diessbachstrasse


Trassenwarnband
Sand gewaschen
Leerrohr DN 50
- 0.70
900 / 1000

Graben ab Zentrale bis Bürenstrasse

Die Bachquerungen sind auf einem separaten Plan ersichtlich.

Erschliessungsplan Fernwärme
Detail Bachquerungen
MST 1 : 50
Vom 05.05.2015
Plan-Nr. 150505.01

Kanton Solothurn
Gemeinde Schnottwil

Erschliessungsplan Fernwärme

Situation 1 : 1000

Genehmigungsinhalt

- Fernwärmeleitungen
- Absperrorgan (Kugelhahn)
- Fernwärmeleitung Typ UNO
- Fernwärmeleitung Typ DUO

Öffentliche Auflage vom: 13 Mai – 11. Juni 2015

Vom Gemeinderat der Einwohnergemeinde Schnottwil beschlossen

am: 01. 07. 2015

Der Gemeindepräsident: i.V.

Der Gemeindeschreiber:

Vom Regierungsrat genehmigt mit RRB Nr. 2015/1418 vom 15.9.2015

Publikation im Amtsblatt 43/ 23.10.15

Staatsschreiber

Objekt / Anlage

Dem vorliegenden Erschliessungsplan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung zu (§ 39 Abs. 4 PBG)

Format	Massstab	Gezeichnet	Geprüft	Datum	Gültige Rev. / Datum
A 0	1 : 1000	sgy	kec	05.01.2015	22.09.2015

Energieplan Eckhardt Egerkingen
Bahnhofstrasse 1
4622 Egerkingen
Tel. 062 398 30 71
k.eckhardt@e-energieplan.ch
www.e-energieplan.ch

Gewerk	Gewerk
HEIZUNG	FERNWÄRME
Gewerk	Gewerk

Plan Nr.
150112.01.23