


Grabenprofil gespiess KMR Dämmstärke 2 (Genehmigungsinhalt)




Grabenprofil A
Normalprofil

Stärke	D	A	B	C	E	F
30	100	20	10	5	10	10
40	105	25	15	10	15	15
50	110	30	20	15	20	20
60	115	35	25	20	25	25
80	125	45	35	30	35	35
100	135	55	45	40	45	45
120	145	65	55	50	55	55
150	165	85	75	65	75	75
175	190	110	100	90	100	100
200	215	135	125	115	125	125

Die lichten Masse (B) sind ZWINGEND einzuhaltend Masse in cm.
(Ausdehnung) gemäss Angaben Bauleitung

- Legende:
- Genehmigungsinhalt:
- Bestehende Fernwärmlösungen
 - Fernwärmlösungen
 - Fernwärmlösungen
 - Fernwärmlösungen
- Orientierungsinhalt:
- Fernwärmlösungsnetzverteilung auf Gemeindegebiet von Zuchwil
 - Bestehende Fernwärmlösungen Bauleit 40
 - Bestehende Fernwärmlösungen Gemeinden Biberist und Zuchwil
 - Möglicher Anschluss Biberist
 - HUB Aarmatt
 - Übergabestation mit potenziellem Ausbau zum HUB
 - Gemeindegrenze



STADTSOLOTHURN

Erschliessung „Fernwärme Stadt Solothurn“
Erschliessungsplan „Fernwärme Stadt Solothurn“ 1:1000 mit Grabenprofil

Die Erschliessung „Fernwärme Stadt Solothurn“ besteht aus:

- Erschliessungsplan „Fernwärme Stadt Solothurn“ 1:1000 mit Grabenprofil
- Erschliessungsplan „Fernwärme Stadt Solothurn“ 1:1000 mit Grabenprofil

Weitere Unterlagen zur Erschliessung (orientierend):

- Orientierungsinhalt „Fernwärme Stadt Solothurn“ 1:2000
- Räumungsbericht Erschliessung „Fernwärme Stadt Solothurn“

15. Juni 2021

Exemplar für die Genehmigung

Öffentliche Auflage vom 1. Februar bis 2. März 2021

Beschluss des Gemeinderats vom 19. Januar 2021

Der Stadtschreiber: *H. Boll*

Vom Regierungsrat genehmigt durch Beschluss Nr. 2021/1221 vom 24. August 2021

Der Stadtschreiber: *H. F.*

Publikation des Regierungsratsbeschlusses im Amtsblatt Nr. 40 vom 8. Oktober 2021

Stadtbauplan – Stadtplanung
Bärenstrasse 7, 4502 Solothurn
Telefon 032 626 16 16
www.stadt-solothurn.ch
stadtbauplan@solothurn.ch

WM Planer und Ingenieure AG
Paradeplatz 2, 4502 Solothurn
Telefon 032 626 27 27
www.wm-ing.ch
wm-ing@wm-ing.ch

