

Grabenprofil gespriesst KMR Dämmstärke 2 (Genehmigungsinhalt)

Strassenbereich

Grünbereich

① Styroporunterlagen 14cm
② KMR - Rohr Dämmstärke 2
③ Höhenkote gemäss Längenprofil
④ Rundsand Ø0-4 mm gewaschen
⑤ Trassewand, Lieferung Rohrlieferant
⑥ PE-Rohr für Kommunikationleitungen Ø gen. Längenprofil
⑦ Spliesssystem gen. Leistungsverzeichnis und AB Pos. 9.5
⑧ Fundationsstärke, Belagserschicht und Belagstärke gen. Angabe Strassenmeister / Bauleitung
⑨ Oberboden gen. Angabe Bauleitung

Grabenprofil A
Normalprofil

DN	D	A	B	C	E	F
32	123	30	80	25	31	59
40	123	30	80	25	31	55
50	141	35	81	22.5	38	55
65	141	40	85	22.5	48	55
80	141	40	90	25	42	55
100	225	45	109	27.5	47	46
125	225	45	105	30	49	46
150	281	50	110	30	52	74
175	315	55	120	32.5	56	74
200	353	60	135	37.5	60	75

Die lichten Masse (B) sind ZWINGEND einzuhalten! Masse in cm.

Definitive Masse für Ausführung (Ausdehnung) gemäss Angaben Bauleitung


Legende:

Genehmigungsinhalt

- Bestehende Fernwärmeleitungen
Grob-/Fernerschliessung
Dem Erschliessungsplan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.
- Fernwärmeleitungen
Grob-/Fernerschliessung
Dem Erschliessungsplan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.
- Fernwärmeleitungen
Grob-/Fernerschliessung
Dem Erschliessungsplan kommt nicht gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.

Orientierungsinhalt

- Fernwärmeleitung Netzerweiterung auf Gemeindegebiet von Zuchwil
- Bestehende Fernwärmeleitungen Baulos 40
- Bestehende Fernwärmeleitungen Gemeinden Biberist und Zuchwil
- Möglicher Anschluss Biberist
- HUB Aarmatt
- Übergabestation mit potenziellem Ausbau zum HUB
- Gemeindegrenze



STADTSOLOTHURN

Erschliessung „Fernwärme Stadt Solothurn“
Erschliessungsplan „Fernwärme Stadt Solothurn“ 1:1000 mit Grabenprofil

Die Erschliessung „Fernwärme Stadt Solothurn“ besteht aus:

- Erschliessungsplan „Fernwärme Stadt Solothurn“ 1:1000 mit Grabenprofil in 4 Planausschnitten
- Erschliessungsvorschriften „Fernwärme Stadt Solothurn“

Weitere Unterlagen zur Erschliessung (orientierend):

- Orientierender Übersichtsplan „Fernwärme Stadt Solothurn“ 1:2500
- Raumplanungsbericht Erschliessung „Fernwärme Stadt Solothurn“

15. Juni 2021

Exemplar für die Genehmigung

Öffentliche Auflage vom 1. Februar bis 2. März 2021

Beschluss des Gemeinderats vom 19. Januar 2021

Der Stadtpräsident: *H. Boll*

Der Stadtschreiber: *A.F.*

Vom Regierungsrat genehmigt durch Beschluss Nr. 2021/1221 vom 24. August 2021

Der Stadtschreiber: *A.F.*

Publikation des Regierungsratsbeschlusses im Amtsblatt Nr. 40 vom 8. Oktober 2021

Stadtbaumeister – Stadtplanung
Baselstrasse 7, 4502 Solothurn
Telefon 032 626 92 92
www.stadt-solothurn.ch
stadtbaumeister@solothurn.ch

WAM Planer und Ingenieure AG
Floriansstrasse 2, 4502 Solothurn
T +41 (0)32 625 27 27
www.wam-ing.ch
wam-so@wam-ing.ch

