Grabenprofil gespriesst KMR Dämmstärke 2 (Genehmigungsinhalt)



1. Styropornetztrager 1x2m
2. KMR - Rohr 75mmx10mx 2
3. Mittelsohle gemäss Längsprofil
4. Rundsand 40-4 mm gewaschen
5. Kies oder Aushubmaterial
6. Trassenverband, Lieferung Rohrlieferant
7. PE-Rohr für Kommunikationsleitungen 4 gem. Längsprofil
8. Spriessstützen gem. Lieferpersonalrichtlinien und AB Pos. 9.5
9. Fundationsstärke, Belagsmächtigkeit und Belagsstärke gem. Angabe Strassenbehörde / Bauleitung
10. Oberboden gem. Angabe Bauleitung

Grabenprofil A

Normalprofil

DN	D	A	B	C	E	F
32	1.5	30	30	35	37	15
42	1.5	30	30	35	37	15
50	1.5	30	30	115	30	15
63	1.5	40	30	115	40	15
80	1.5	40	30	35	40	15
110	2.5	45	40	115	40	15
125	2	45	40	35	40	15
150	2.5	50	40	30	50	15
175	3.5	50	50	50	50	15
200	4.5	60	50	37.5	60	15

Die lichten Masse (B) sind
ZWINGEND einzuhalten! Masse in cm.

Definitive Masse für Ausführung
(Ausdehnung) gemäss Angaben Bauleitung

Legende:

Genehmigungsinhalt

Bestehende Fernwärmeleitungen
Grob-/Feinerschliessung
Dem Erschliessungsplan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.

Fernwärmeleitungen
Grob-/Feinerschliessung
Dem Erschliessungsplan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.

Fernwärmeleitungen
Grob-/Feinerschliessung
Dem Erschliessungsplan kommt nicht gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.

Orientierungsinhalt

Fernwärmeleitung Netzerweiterung auf Gemeindegebiet von Zuchwil

Bestehende Fernwärmeleitungen Baulos 40

Bestehende Fernwärmeleitungen Gemeinden Biberist und Zuchwil

Möglicher Anschluss Biberist

HUB Aarmatt

Übergabestation mit potenziellem Ausbau zum HUB

Gemeindegrenze

STADTSOLOTHURN

Erschliessung „Fernwärme Stadt Solothurn"

Erschliessungsplan „Fernwärme Stadt Solothurn" 1:1000 mit Grabenprofil

Die Erschliessung „Fernwärme Stadt Solothurn" besteht aus:

- Erschliessungsplan „Fernwärme Stadt Solothurn" 1:1000 mit Grabenprofil in 4 Planausschnitten
- Erschliessungsvorschriften „Fernwärme Stadt Solothurn"

Weitere Unterlagen zur Erschliessung (orientierend):

- Orientierender Übersichtsplan „Fernwärme Stadt Solothurn" 1:2500
- Raumplanungsbericht Erschliessung „Fernwärme Stadt Solothurn"

15. Juni 2021

Öffentliche Auflage vom 1. Februar 2021 bis 2. März 2021

Beschluss des Gemeinderats vom: 19. Januar 2021

Der Stadtpräsident: Der Stadtschreiber:

Gez. K. Fluri gez. H. Boll

Vom Regierungsrat genehmigt durch Beschluss Nr. 2021/1221 vom 24. August 2021

Der Staatsschreiber:

Gez. A. Eng

Publikation des Regierungsratsbeschlusses im Amtsblatt Nr. 40 vom 8. Oktober 2021

Stadtbauamt—Stadtplanung
Baseltreasse 7, 4502 Solothurn
Telefon 032 626 92 92
www.stadt-solothurn.ch
stadtbauamt@solothurn.ch

WAM Planer und Ingenieure AG
Florastrasse 2, 4502 Solothurn
T +41 (0)32 625 27 27
www.wam-ag.ch
wam-sol@wam-ag.ch

Teiländerung
Verbindung Untere Sternengasse – Franz Lang-Weg

2. Juni 2025

Öffentliche Auflage vom 28. August 2025 bis 26. September 2025

Beschluss des Gemeinderats vom: 19. August 2025

Die Stadtpräsidentin: Der Stadtschreiber:

Vom Regierungsrat genehmigt durch Beschluss Nr. 2025/1466 vom 3. November 2025

Der Staatsschreiber:

Publikation des Regierungsratsbeschlusses im Amtsblatt vom 21. November 2025