8.OKT 1992

N

Grundwasserpumpwerk Ey
H ca. 390 müM
H mano ≈ 115 m
Q(1 Pumpe) ≈ 10 l/s
wird aufgehoben

Res. Lehmgrube/Dulliken
Wsp. 467.25 m ü. M.
Inhalt 1300 m³
Gebrauchsreserve 1000 m³
Löschwasserreserve 300 m³

Notverbindung mit WV Dulliken

Notverbindung mit WV Dulliken

Notverbindung mit WV Olten
Wasserzählerschacht

Notverbindung mit WV Olten

Notverbindung mit WV Olten

Druckreduzierventil
H = 453 müM
p ein = 6.6 bar - 7.8 bar
p aus = 5.5 bar
Δp = 1.1 bar - 2.3 bar

Zonenschieber geschlossen
wird aufgehoben
Stellung offen

Leitung muss nicht ersetzt werden

Zonenschieber geschlossen
wird aufgehoben
Stellung offen

Zonenschieber geschlossen
wird aufgehoben
Stellung offen

Zonenschieber geschlossen
wird aufgehoben
Stellung offen

Zonenschieber geschlossen
wird aufgehoben
Stellung offen

wird aufgehoben

Leitung muss nicht ersetzt werden

Netztrennung

Betriebswasser

Pumpwerk Wilerhof
H ca. 427 müM
H mano ≈ 60 m
Q(1 Pumpe) ≈ 10 l/s
Standortverlegung

Res. Flühester
Wsp. 511.87 m ü. M.
Inhalt 300 m³
Gebrauchsreserve 100 m³
Löschwasserreserve 200 m³
wird aufgehoben

Res. Steinbruch
Wsp. 535.00 m ü. M.
Inhalt 1400 m³
Gebrauchsreserve 1200 m³
Löschwasserreserve 200 m³

Res. Kohliweid
Wsp. 480.48 m ü. M.
Inhalt 408.00 m³
Gebrauchsreserve 408.00 m³
wird aufgehoben

Res. Föhrenwald/Olten
Wsp. 474.80 m ü. M.
Inhalt 4300 m³
Gebrauchsreserve 4300 m³
Löschwasserreserve 0 m³

Res. Säliwald/Olten
Wsp. 474.80 m ü. M.
Inhalt 4000 m³
Gebrauchsreserve 4000 m³
Löschwasserreserve 0 m³

Legende

- Gemeindegrenze
- 200/150 — bestehende Druckleitung DG mit Kaliber, resp. mit zu ersetzendem Kaliber, obere Druckzone
- 150 — bestehende Druckleitung Eternit mit Kaliber, obere Druckzone
- 200/150 — bestehende Druckleitung DG mit Kaliber, resp. mit zu ersetzendem Kaliber, untere Druckzone
- 116 — bestehende Druckleitung PE mit Kaliber, untere Druckzone
- 100 — bestehende Druckleitung Eternit mit Kaliber, untere Druckzone
- bestehender Zonenschieber
- bestehender Hauptleitungsschieber
- Entleerung / Leerlauf
- 41 — Hydrant mit Nummer
- bestehende Fremdleitung
- bestehendes Fernsteuerungskabel / nur Kabelschutzrohr
- 150 — projektierte Druckleitung mit Kaliber
- projektiertes Fernsteuerungskabel
- projektiertes Druckreduzierventil
- Bauzone
- Reservezone

GENEHMIGUNGSVERMERK

PLANAUFLAGE VOM : 03. NOVEMBER 1995 **BIS** 04. DEZEMBER 1995

GENEHMIGT DURCH DEN GEMEINDERAT AM : 04. DEZEMBER 1995

DER GEMEINDEPRÄSIDENT: DER GEMEINDESCHREIBER:

EINWOHNERGEMEINDE STARRKIRCH WIL

GENEHMIGT DURCH DEN REGIERUNGSRAT AM: 26. März 1996

LAUT RRB NR.: 706

Staatsschreiber

Dr. K. Schwabe

Kanton Solothurn

Einwohnergemeinde Starrkirch / Wil

Wasserversorgung Starrkirch / Wil

Wasserversorgungsrichtplan

Übersichtsplan 1:2000

28.9.95	DST			Anpassungen	3
30.6.94	SB	BR		ÄNDERUNGEN: gem. Vorprüfung	2
					1

DATUM	GEZ.	KONTR.	VIS.	FORMAT	MASSSTAB	PLAN NR.
25.6.93	RS			80x110	1:2000	0-0137-1

HOLINGER AG
Hübelistrasse 4
4603 OLTEN
Telefon 062 32 10 00
Telefax 062 32 22 74

HOLINGER