Planauflage vom bis

Beschlossen vom Einwohnergemeinderat Rohr

Rohr, 23.10.2008

Der Gemeindepräsident:

Der Gemeindeschreiber:

Genehmigt vom Regierungsrat des Kanton Solothurn

Gemäss RRB Nr. 1671 vom 23.9.2008

Der Staatsschreiber:

Legende Zonenplan

WE	Wohnzone Einfamilienhaus
W2	Wohnzone
K	Kernzone
KE	Kernzone mit Einschränkung
ÖBA	Zone für öffentliche Bauten und Anlagen
RW	Reservezone Wohnen

Quelle Balmis (privat)

Reservoir Balmis
Wasserspiegel 777.60 m ü.M
Brauchwasser 40 m³
Löschwasser 60 m³
Einbau ferngesteuerte Löschklappenauslösung

Quelle Stutz

Quellen Oberacker 1 - 4

Reservoir Oberacker **Aufbereitungsanlage A)**
Wasserspiegel 624.90 m ü.M
Brauchwasser 75 m³
Löschwasser 175 m³
Leistung 2 m³/ h

Siedlung Rumpel eigene Quellen

Siedlung Berghof eigene Quellen

Siedlung Meierweid eigene Quellen

Löschwassertank 20 m³

Löschwassertank 20 m³

PW Walmatt C)
Pumpen 2 x 50 l / min

PW Schnäggenberg
Pumpe 1 x 100 l / min

Reservoir Schnäggenberg
Wasserspiegel ca. 690 m ü.M
Brauchwasser 15 m³
Löschwasser 25 m³

Siedlung Schnäggenberg

Auflösung Löschreserve Schnäggenberg

Auslöseleitung Löschreserve

Reservoir Ängi **STPW Ängi A)**
Wasserspiegel 523.00 m ü.M
Brauchwasser 100 m³
Löschwasser 100 m³
Pumpen 2 x 100 l/min
H Manö 110 m

Kanton Solothurn — Gemeinde Rohr

Generelle Wasserversorgungsplanung

Ausbauprojekt

Übersichtsplan 1 : 2'500

WALDBURGER + PARTNER AG Ingenieurbüro

Wasserversorgungen
Abwasseranlagen
Leitungskataster
Vermessung
Verkehrsanlagen
Stahlbeton-Bauten

5000 AARAU, Bleichemattstrasse 11, Tel 062 832 11 77
5277 HOTTWIL, Hofmatthübelweg 141, Tel 062 875 23 27
5507 MELLINGEN, Birrfeldstrasse 15, Tel 056 491 30 31

Datum	12.05.2006	Gez.	JM
Format	83 / 84	Gepr.	he
Aend.	19.06.2007	Plan Nr.	4655.02.01
Aend.			
Aend.		4655.02.01_Ausbauprojekt.2d	15-10-2008

Legende

Genehmigungsinhalt:

	Bestehend	Projektiert
Pumpwerk		
Reservoir		
Druckverhältnisse :		
Statischer Druck (mWS)	85	85
Wasserentnahme (l/s)	10	10
Betriebsdruck (mWS)	60	60
Hydrant mit Nummer	107	107
Schieberschacht		
Hauptleitungsschieber		
Entleerungsschieber		
Lüftung		
Kaliberwechsel	150 100	150 100
Leitung NW 150 mm	150	150
Steuerkabel		
Ersatz best. Leitungen		125
Aufhebung best. Leitungen		100

Erläuterungen zu Einzelobjekten siehe Technischer Bericht Kapitel 3.5.2: 1 - 6

Legende

Orientierungsinhalt:

Druckzonen:

- Dorfzone Rohr
- Private WV Balmis - Gitziberg - Cholholz
- Private WV Schnäggenberg
- WV Stüsslingen
- Projekt Variante A
- Projekt Variante B
- Projekt Variante C

Schutzzone:

- Schutzzone S I
- Schutzzone S II
- Schutzzone S III